

委託番号	委 第 9 号	
令和 7 年 度	電気設備点検業務委託 仕様書	
履 行 場 所	各務原市前渡西町 地内 外4箇所	
委託概要	1. 受変電設備点検 ・ 浄化センター 1 式 ・ ポンプ場（長森、岐南、兼山、川島） 1 式 2. 無停電電源設備点検 ・ 浄化センター 1 式 ・ ポンプ場（長森、岐南、兼山、川島） 1 式 3. 自家発電設備点検 ・ 浄化センター 1 式 ・ ポンプ場（長森、岐南、兼山） 1 式 4. 精密点検 1 式	
	設 計 年 月 日	令 和 7 年 7 月 23 日
	履 行 方 法	委 託
	履 行 期 間	日間
	着 手 年 月 日	令 和 年 月 日
	完 了 年 月 日	令 和 8 年 3 月 13 日
備考		

委 託 費 総 括 表

項 目		金 額	摘 要
委 託 費	委 託 価 格	円	
	消 費 税 相 当 額	円	
	計	円	

委 託 費 内 訳 表

名 称			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
点検業務委託価格							
	材料費						
	材料費	1	式				明細書 第 1 表参照
	労務費						
	主任技師			人			
	技師			人			
	技師補			人			
	直接経費	1	式				
	交通費	1	式				明細書 第 2 表参照
	仮設費	1	式				明細書 第 3 表参照
	技術管理費	1	式				
	直接委託費	1	式				
	諸経費	1	式				
	合計	1	式				

(公財) 岐阜県浄水事業公社

明 細 書

材料費			一式 当たり		第 1 表-1	
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
送風機棟						
No.1発電機 潤滑油フィルター T1000A-BER M1A-01用		1	個			
送風機棟						
No.1発電機 燃料フィルター T1000A-BER M1A-01用		1	個			
送風機棟						
No.3発電機 潤滑油フィルター CNT-1500E用		1	個			
送風機棟						
No.3発電機 燃料高圧フィルター CNT-1500E用		1	個			
送風機棟						
No.3発電機 燃料低圧フィルター CNT-1500E用		1	個			
長森ポンプ場						
No.1発電設備 潤滑油フィルター PU375SB-ER用		1	個			
長森ポンプ場						
No.1発電設備 燃料フィルター PU375SB-ER用		1	個			
岐南ポンプ場						
発電機 潤滑油フィルター T250S-BER用		1	個			
岐南ポンプ場						
発電機 燃料油フィルター T250S-BER用		1	個			
兼山ポンプ場						
発電設備 潤滑油フィルター（1次） SPG175A用（PG-175T）		1	個			
兼山ポンプ場						
発電設備 潤滑油フィルター（2次） SPG175A用（PG-175T）		1	個			
兼山ポンプ場						
発電設備 燃料フィルター（1次） SPG175A用（PG-175T）		1	個			
小計						

明 細 書

材料費			一式 当たり		第 1 表-2	
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
兼山ポンプ場	発電設備 燃料フィルター（2次） SPG175A用（PG-175T）	1	個			
兼山ポンプ場	発電設備 潤滑油 SPG175A用（PG-175T）	25	L			シェルリム7T5LE 10W30相当品
兼山ポンプ場	発電設備 クーラント液（不凍液） SPG175A用（PG-175T）	16	L			
2-1ろ過池	無停電電源装置インバータ盤 MCCB NS102AH DC250V,2P,50A	1	台			
岐南ポンプ場	引込受電盤 コネクタ KC-12P	1	個			VT2次プラグ用
川島ポンプ場	切替盤 コネクタ	1	個			切替断路器 制御線用
川島ポンプ場	無停電電源装置整流器盤 制御基板 DPC, PSU	1	式			直流地絡検出基板
	小計					
	計					

明 細 書

交通費		一式 当たり		第 2 表		
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ガソリン			L			
損料 ライトバン 1,500cc			h			
損料 ライトバン 1,500cc		1	日			
1日当たり計						
1式当たり計						

仮設費		1日 当たり		第 3 表		
発電機使用料 定格 60kVA						
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
発電機賃料		1	日			
発電機燃料 軽油			L			
トラッククレーン賃料 4.9 t 吊		1	日			
トラッククレーン燃料 軽油			L			
1日当たり計						
管理本館：2日（特高、管理本館点検時） 汚泥棟：2日（特高、汚泥棟点検時）			送風機棟：2日（特高、水処理点検時）			
						計 6 日
1式当たり計						