

交換部品一覧表

設 置 場 所	対 象 機 器	名 称	仕 様 ・ 形 式	数 量	単 位	備 考
送風機棟 No.1発電機	エンジンフィルター	潤滑油フィルター	T1000A-BER M1A-01用	1	個	
	エンジンフィルター	燃料フィルター	T1000A-BER M1A-01用	1	個	
送風機棟 No.3発電機	ガスタービン	潤滑油フィルタ	CNT-1500E用	1	個	
	ガスタービン	燃料高圧フィルタ	CNT-1500E用	1	個	
	ガスタービン	燃料低圧フィルタ	CNT-1500E用	1	個	
長森ポンプ場 No.1発電設備	No.1ガスタービン	潤滑油フィルター	PU375SB-ER用	1	個	
	No.1ガスタービン	燃料フィルター	PU375SB-ER用	1	個	
岐南ポンプ場 発電設備		潤滑油フィルター	T250S-BER用	1	個	
		燃料油フィルター	T250S-BER用	1	個	
兼山ポンプ場 発電設備		潤滑油フィルター（1次）	SPG175A用（PG-175T）	1	個	
		潤滑油フィルター（2次）	SPG175A用（PG-175T）	1	個	
		燃料フィルター（1次）	SPG175A用（PG-175T）	1	個	
		燃料フィルター（2次）	SPG175A用（PG-175T）	1	個	
		潤滑油	SPG175A用（PG-175T）	25	L	
		クーラント液（不凍液）	SPG175A用（PG-175T）	16	L	
2-1ろ過池	無停電電源装置 インバータ盤	MCCB	NS102AH DC250V,2P,50A	1	台	
岐南ポンプ場	引込受電盤	コネクタ	KC-12P	1	個	VT二次プラグ用
川島ポンプ場	切替盤	コネクタ		1	個	切替断路器 制御線用
川島ポンプ場	無停電電源装置整流器盤	制御基板	DPC, PSU	1	式	直流地絡検出基板