

栄養塩類等(流入水)

採水月日 項目	単位	4月		5月		6月		7月		8月		9月	
		4日	18日	9日	23日	6日	20日	4日	18日	1日	16日	7日	20日
アンモニア性窒素	mg/L	16	19	15	18	18	17	17	15	17	21	15	15
亜硝酸性窒素	mg/L	ND	0.02	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
硝酸性窒素	mg/L	ND	ND	0.03	ND	0.04	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
有機体窒素	mg/L	22	17	14	19	17	16	15	15	13	9.0	17	25
リン酸態リン	mg/L	2.2	2.0	1.8	1.9	1.9	1.9	2.0	1.4	1.8	2.2	1.6	2.0
陰イオン界面活性剤	mg/L	2.8	—	2.6	—	3.0	—	3.6	—	5.7	—	3.5	—

栄養塩類等(放流水)

採水月日 項目	単位	4月		5月		6月		7月		8月		9月	
		4日	18日	9日	23日	6日	20日	4日	18日	1日	16日	7日	20日
アンモニア性窒素	mg/L	0.05	0.09	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
亜硝酸性窒素	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
硝酸性窒素	mg/L	5.9	5.7	5.2	6.2	5.9	5.9	5.7	5.6	5.4	7.0	5.2	5.1
有機体窒素	mg/L	0.65	0.71	0.37	0.37	0.27	0.57	0.17	0.17	ND	0.07	0.87	0.37
リン酸態リン	mg/L	0.59	0.57	0.59	0.60	0.62	0.61	0.57	0.30	0.65	1.0	0.62	0.19
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.11	—	0.07	—	0.08	—	0.09	—	0.10	—	0.09	—

\* ND : 最小表示値未満

\* 翌月分として実施

10月		11月		12月		1月		2月		3月		年度平均	最小表示値
4日	17日	10月31日*	14日	11月28日*	12日	10日	23日	1月30日*	13日	2月27日*	13日		
14	19	20	21	21	21	24	21	23	23	23	21	19	0.05
ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.01
ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.01
17	16	18	15	18	15	16	17	16	18	21	19	17	0.01
1.7	2.0	2.0	2.0	2.2	2.2	2.4	2.1	2.3	2.4	2.3	2.3	2.0	0.01
2.9	—	3.2	—	4.6	—	4.0	—	3.5	—	3.6	—	3.6	0.02

10月		11月		12月		1月		2月		3月		年度平均	最小表示値
4日	17日	10月31日*	14日	11月28日*	12日	10日	23日	1月30日*	13日	2月27日*	13日		
ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.05	ND	ND	ND	ND	ND	0.05
ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.01
5.1	6.4	6.0	6.2	6.8	6.8	6.0	6.5	6.6	5.8	6.1	6.1	6.0	0.01
0.17	0.27	0.47	0.57	0.07	0.17	0.67	0.45	0.37	1.6	0.57	0.07	0.42	0.01
0.50	0.78	0.55	0.41	0.77	0.69	0.55	0.58	0.42	0.68	0.41	0.86	0.59	0.01
0.07	—	0.09	—	0.08	—	0.06	—	0.09	—	0.08	—	0.08	0.02